FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09447

DATOS DEL PROVEEDOR

FECHA: 29/01/2024

NOMBRE: _____

NIT: _____

DIRECCION: _____

CIUDAD: _____

TELEFONO: _____

CORREO _____

Favor sírvase cotizarnos precios por los ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA (MESES)	PRECIO UNTARIO	TOTAL	PRECIO REFERENCIAL (Bs.)
1	1000	Pieza	CINTA AISLANTE STOCK							0.0000

TOTAL:

EXPRESADO EN: ☐ BOLIVIANOS o ☐ DOLARES

FORMA DE PAGO: ☐ CONTRA ENTREGA o ☐ CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA:
- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 3 DIAS HABILES.
- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 18:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO.
- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO.
- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS.
- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09447

FECHA: 29/01/2024

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CINTA AISLANTE

1. REQUERIMIENTOS GENERALES

La Cinta Aislante es utilizada por el personal de planta externa para la identificación y aseguramiento de cables, protección y cierre de empalmes, para agrupar cables, regeneración de aislamiento y otros usos.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1. La cinta aislante está fabricada en base a Policloruro de Vinilo (PVC) con adhesivo sensitivo a la presión.

2.2. Su flexibilidad y adhesión le permite adaptarse a todos los tipos de aislamiento que se realicen. Su memoria elástica debe garantizar un fuerte agarre, dando presión al encintado.

2.3. La cinta debe proporcionar un aislamiento primario de 600 V y permitir la sujeción, identificación y protección de los elementos en los que se la utilice.

2.4. Debe contar con una excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, acido, corrosión, con efecto retardante a la llama y auto extinguible.

2.5. Alta resistencia a los rayos UV.

2.6. La cinta aislante debe soportar condiciones extremas de instalación, como: uso a la intemperie o interior, con temperatura ambiente de 0°C a 90 °C, alta humedad y exposición a la radiación.

2.7 Las características mínimas que debe cumplir la Cinta Aislante ofertada, son las siguientes:

Características	Valores
Color	Negro
Espesor	0,17 mm o 7 milésimas de pulgada
Ancho de rollo	19 mm
Largo del rollo	20 metros o 20 yardas
Rigidez dieléctrica mínima	1000 V/mil
Tensión de ruptura mínima	17 lb/pulg
Elongación en punto de ruptura	225 % mínimo
Poder de adherencia	22 oz/pulg
Temperatura de operación	0 a 90°C
Retardación a la llama	Si
Auto extinguible	Si
Vida útil mínima	5 años.

3. GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y MUESTRAS

El Oferente debe presentar El proveedor acreditará documentalmente que la Cintas Aislantes que se suministren a COMTECO cumplen satisfactoriamente con lo establecido en la presente Especificación Técnica.

COMTECO previa a la recepción de los productos en Almacenes, podrá inspeccionar los materiales y evaluarlos, pudiendo rechazar cualquier material o lote de producto terminado que estime no utilizable o de calidad no satisfactoria.

Las unidades que se inutilicen durante el proceso de recepción, deberán ser repuestas por el fabricante sin derecho a indemnización alguna.

4. MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

4.1. Cada uno de los proponentes, deberá entregar con **CARÁCTER OBLIGATORIO**, al menos **una muestra de 2 piezas del producto** que se oferta, la cual servirá para la evaluación técnica respectiva.

4.2. De igual manera, con **CARÁCTER OBLIGATORIO** deberá realizar **una relación de cumplimiento** punto a punto de todos los acápites descritos en la presente especificación, entregando para ello todos los antecedentes técnicos que respaldan tal afirmación.

En caso de incumplimiento a estas dos exigencias, el proponente no será considerado en el proceso de evaluación